

**BESCHLUSS DER KOMMISSION****vom 9. Februar 2010****zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (dekorative  
Wandbekleidungen in Rollen- und Plattenform)**

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 397)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2010/82/EU)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte <sup>(1)</sup>, insbesondere auf Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Richtlinie 89/106/EWG kann es zur Berücksichtigung der auf einzelstaatlicher, regionaler oder lokaler Ebene bestehenden unterschiedlichen Schutzniveaus für Bauwerke erforderlich sein, dass in den Grundlagendokumenten Leistungsklassen für die einzelnen wesentlichen Anforderungen an die Produkte festgelegt werden. Diese Dokumente wurden in Form einer Mitteilung der Kommission über die Grundlagendokumente der Richtlinie 89/106/EWG <sup>(2)</sup> veröffentlicht.

(2) Für die wesentliche Anforderung „Brandschutz“ enthält das Grundlagendokument Nr. 2 eine Reihe zusammenhängender Maßnahmen, die gemeinsam die Strategie für den Brandschutz festlegen, die dann in den Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise entwickelt werden kann.

(3) Das Grundlagendokument Nr. 2 nennt als eine dieser Maßnahmen die Begrenzung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch in einem gegebenen Bereich, indem das Potential der Bauprodukte, zu einem Vollbrand beizutragen, begrenzt wird.

(4) Das Grenzniveau kann nur in Form unterschiedlicher Stufen des Brandverhaltens der Bauprodukte in ihrer Endanwendung ausgedrückt werden.

(5) Als harmonisierte Lösung wurde ein System von Klassen in der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission vom 8. Februar 2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten <sup>(3)</sup> festgelegt.

(6) Bei dekorativen Wandbekleidungen in Rollen- und Plattenform ist es erforderlich, die durch die Entscheidung 2000/147/EG festgelegte Klassifizierung zu verwenden.

(7) Das Brandverhalten zahlreicher Bauprodukte/-materialien im Rahmen der in der Entscheidung 2000/147/EG festgelegten Klassifizierung ist so eindeutig ermittelt und den für die Brandschutzvorschriften zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten so gut bekannt, dass sich eine Prüfung dieses Leistungsmerkmals erübrigt.

(8) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

*Artikel 1*

Die Bauprodukte und/oder -materialien, die alle Anforderungen des Merkmals „Brandverhalten“ erfüllen, ohne dass eine weitere Prüfung erforderlich ist, sind im Anhang aufgeführt.

*Artikel 2*

Die spezifischen Klassen, die im Rahmen der in der Entscheidung 2000/147/EG festgelegten Klassifizierung des Brandverhaltens für unterschiedliche Bauprodukte und/oder -materialien gelten, sind im Anhang aufgeführt.

*Artikel 3*

Die Produkte werden — sofern relevant — in Bezug auf ihre Endanwendung betrachtet.

<sup>(1)</sup> ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.<sup>(2)</sup> ABl. C 62 vom 28.2.1994, S. 1.<sup>(3)</sup> ABl. L 50 vom 23.2.2000, S. 14.

## Artikel 4

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 9. Februar 2010

Für die Kommission  
Günter VERHEUGEN  
Vizepräsident

## ANHANG

Die Tabelle in diesem Anhang führt jene Bauprodukte und/oder -materialien auf, die alle Anforderungen des Merkmals „Brandverhalten“ erfüllen, ohne dass eine weitere Prüfung erforderlich ist.

## Tabelle

## Brandverhaltensklassen für dekorative Wandbekleidungen in Rollen- und Plattenform

Produkt <sup>(1)</sup>	Flächenbezogenes Höchstgewicht (g/m <sup>2</sup> )	Höchstdicke (mm)	Klasse <sup>(2)</sup>
Wandbekleidungen auf Zellulosefaserbasis	190	0,9	D-s3, d2
Polymerbeschichtete oder -bedruckte Wandbekleidungen auf Zellulosefaserbasis	470	0,7	
Wandbekleidungen auf Mischbasis aus Zellulose- und Polyesterfasern	160	0,3	
Polymerbeschichtete oder -bedruckte Wandbekleidungen auf Mischbasis aus Zellulose- und Polyesterfasern	410	0,5	
Wandbekleidungen auf polymerbeschichteter Faserbasis	510	0,7	
Wandbekleidungen aus Gewebe mit Grundlage aus Zellulosefasern oder Zellulose- und Polyesterfasern	450	0,8	
Wandbekleidungen aus geschäumtem PVC mit Grundlage aus Zellulosefasern oder Zellulose- und Polyesterfasern	310	1,8	

<sup>(1)</sup> Produkte gemäß EN 15102 auf einem Trägermaterial mindestens der Klasse A2-s1,d0 mit einer Mindestdicke von 12 mm und einer Mindestdichte von 800 kg/m<sup>3</sup> bei Verwendung von höchstens 200 g/m<sup>2</sup> Kleister bestehend aus Stärke, Stärke/PVA oder Zellulose/PVA.

<sup>(2)</sup> Klasse gemäß Tabelle 1 des Anhangs der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission.