

**Gaskategorien und entsprechender Eingangsdruck nach Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 90/396/EWG des Rates**

(2009/C 39/07)

*(Diese Veröffentlichung beruht auf Angaben, die den Kommissionsdienststellen von den Mitgliedstaaten übermittelt wurden)*

| Land     | Gaskategorie | Wobbezahl (brutto) in                               |  | Eingangsdruck in mbar |                |                  |
|----------|--------------|---|--|-----------------------|----------------|------------------|
|          |              | MJ/m <sup>3</sup> oder kWh/m <sup>3</sup><br>(0 °C) | MJ/m <sup>3</sup> oder kWh/m <sup>3</sup><br>(15 °C) | Mindest-<br>druck     | Nenn-<br>druck | Höchst-<br>druck |
| ZYPERN   | DRITTE       |   | 80,2-85,9 MJ/m <sup>3</sup>                          | 20                    | 28-30          | 35               |
| RUMÄNIEN | ZWEITE       |   |  |                       |                |                  |
|          | Gruppe A (L) | 37,8-46,8 MJ/m <sup>3</sup>                         | 35,9-44,4 MJ/m <sup>3</sup>                          | 15                    | 20             | 25               |
|          | Gruppe A (H) | 46,1-56,6 MJ/m <sup>3</sup>                         | 43,7-53,7 MJ/m <sup>3</sup>                          | 15                    | 20             | 25               |
|          | DRITTE       |   |  |                       |                |                  |
|          | Gruppe P     | Min. 64,9 MJ/m <sup>3</sup>                         |  | 20                    | 29             | 35               |
|          | Gruppe B/P   | Min. 70,7 MJ/m <sup>3</sup>                         |  | 20                    | 29             | 35               |