Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2026/90925

29.10.2026

Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/1834 der Kommission vom 3. Juli 2024 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ökodesign-Anforderungen an Ventilatoren, die von Motoren mit einer elektrischen Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW angetrieben werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1834, 4. Juli 2024)

Seite 23, Anhang III, Nummer 6.1, letzter Absatz:

Anstatt: „q_v„ in m^3/s ist dabei das vom Ventilator pro Zeiteinheit bewegte Gasvolumen, das in der Regel für Standardluft mit einer Dichte ρ von standardmäßig 1 200 kg/m^3 aus dem Massendurchsatz abgeleitet wird.“

Muss es heißen: „q_v„ in m^3/s ist dabei das vom Ventilator pro Zeiteinheit bewegte Gasvolumen, das in der Regel für Standardluft mit einer Dichte ρ von standardmäßig 1,2 kg/m^3 aus dem Massendurchsatz abgeleitet wird.“